

 Stadt Ettlingen Der Oberbürgermeister		Protokoll		
Aktenzeichen:	452.781.340			
Ausschuss für Umwelt und Technik			öffentlich	19.10.2022

Heizung eff eff

- - -

Diskussion im Gremium

Stadträtin Becker-Binder informiert darüber, dass sie bei der Mitgliederversammlung des eff eff gewesen sei. Dort sei die Heizung kaputt, es sei aber nicht affenkalt, sondern die Heizung heize ohne Ende Tag und Nacht, sie sei nicht zu regulieren und auch nicht abzuschalten. Wenn man sich das in der jetzigen Energiesituation ansehe, würden sich einem alle Haare sträuben. Was ist da vorgesehen? Das koste ja Unsummen.

Bürgermeister Dr. Heidecker erwidert, dass dies bekannt sei, die Regeleinheit sei kaputt. Dann habe man sie ausgemacht, dann sei der Nutzer gekommen und habe gesagt, man solle sie wieder anmachen, dann sei es draußen warm geworden. So schnell bekomme man dies nicht hin und her geschaltet. Die Regeleinheit zu reparieren gehe wohl nicht, weil es keine Ersatzteile mehr gebe. Insofern bleibe nur der Austausch der Heizung und das mache man in dem jetzigen Stadium nicht mehr. Man werde zeitnah auf das Gremium mit einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen zukommen. Vermutlich mache man dies im November-Sitzungsturnus.

Stadtrat Ecker berichtet von einer Firma in der Nähe von Tübingen, die solche Steueranlagen reparieren könne. Hierzu könne er gerne den Kontakt vermitteln.

Bürgermeister Dr. Heidecker bedankt sich und bittet darum, diesen der Verwaltung zu schicken.

Dr. Moritz Heidecker
Bürgermeister

- - -

Ka / SN

15.11.2022

1. AHG zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.
2. BJFS zur Kenntnis.
3. Z. d. A.

Bernd Kassel
Schriftführer